



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Тверской области
Прокуратура
Западнодвинского района

ул. Горького, д. 10, п. Западная Двина,
Тверская область, 172610

11.01.2016 № 22 - 16

Директору ГБПОУ
«Западнодвинский технологический
колледж им. И.А. Ковалева».

Ковалеву А.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратурой Западнодвинского района проведена проверка исполнения ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева» санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании общежития, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

В соответствии с ч. 1 ст.2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно ст. 11 Федерального закона индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

На основании ч. 1 ст. 23 Федерального закона жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

В соответствии с пунктом 4.2.2 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию

ЗД* 01186

11.01.16.

общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23, системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума, должны быть удобными для текущего ремонта и обслуживания.

Пунктом 5.1 вышеуказанных Правил предусмотрено, что все помещения общежития подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и общественных зданиях.

В ходе проведенной проверки общежития ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева» установлено, что здание общежития оборудовано централизованным отоплением. В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм имеются факты протекания воды из радиаторов в местах стыков с трубами системы отопления. Секции радиаторов в местах стыков имеют протекания, следы ржавчины. Отопительные приборы (батареи) в коридорах, туалетах местами прогреты неравномерно. Система отопления требует проведения ремонтных работ.

В результате протекания системы отопления имеются следы повреждения внутренней отделки жилых комнат (стены, потолки, половое покрытие) и коридора (стены и потолки), что требует проведения ремонтных и косметических работ стен, потолков и полового покрытия.

Кроме того, в нарушение вышеуказанных норм, хранение дезинфицирующих средств не упорядочено (хранятся в туалетах).

На основании ст. 55 Федерального закона за нарушение санитарного законодательства устанавливается, в том числе, дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьями 22,24 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения закона органами и должностными лицами вносит представление об устранении нарушений закона. Представление вносится в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Согласно статье 6 данного Закона неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влекут за собой установленную законом ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих, а также не допущению их в будущем.

Настоящее представление рассмотреть с участием работника районной прокуратуры. О дне и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц за допущение нарушений действующего законодательства.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору Западнодвинского района в письменном виде в течение месяца.

Прокурор Западнодвинского района

младший советник юстиции



Д.В. Осипов